

Consultes i respostes

- Trobem contradicció en els punts que indiquen quins són els paràmetres a analitzar de les mostres: físico-químic i recompte de legionel·la.

En el Plec Tècnic punt 5.3e) s'entén però que es farà analítica segons normativa de legionel·la.

Així doncs, segons les analítiques que demanen en els Plecs i les que marca la llei (recompte legionel·la per instal·lació-anual/semestral) , hi ha un diferencial de més de 6.000€.

A més cal comptar l'excedent de mostres per cada 6 dutxes o de cada 20 difusors/aspersors.

El que s'especifica en el punt 5 del Plec Tècnic.